

DESCO n.v.
 Bijkhoevenlaan 2
 BE - 2110 Wijnegem

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 500 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
Paktermo	011515/30/75 012015/30/75 012515/30/75 013215/30/75	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 - 20 – 25 – 32 – 40	C-18-3790-A	
Paktermo	021512 / 022034 / 022534 / 022544 / 023254	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 – 25 – 32 – 40	C-18-3790-A	
Paktermo	051515 / 052020 / 052525 / 053232	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 - 20 – 25 – 32 – 40	C-18-3790-A	
Paktermo	062020 / 062525 / 072015 / 072515 / 072520 / 073225	T-verbindingskoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 - 20 – 25 – 32 – 40	C-18-3790-A	
Paktermo	031512 / 032034 / 032544 / 033254 / 032012 / 032534 / 033244	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 – 25 – 32 – 40	C-18-3790-A	



GAS.BE – ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for the PLT tubing kit.
Le laboratoire de l'ARGB certifie que le kit de tuyaux PLT est conforme aux exigences Belges.
Het laboratorium van de KVBG verklaart dat het PLT buissysteem conform is aan de Belgische eisen.

Certificate Number :
N° du certificat :
Certificaat nummer : **C-22-3790-A**

Date of issue :
Date d'édition :
Datum van aflevering : **18/03/2022**

Manufacturer :
Fabricant :
Fabrikant : **Paktermo Ölçü Aletleri Ve Boru San. Ve Tic A.S**
Org. San. Bölgesi Eflatun Cad. N°: 8
16140 Merkez Bursa / Turkey

Distributor :
Distributeur :
Verdeler: **DESCO n.v.**
Bijkhoevenlaan 2
BE-2110 Wijnegem

Scope :
Domaine d'application :
Toepassingsgebied :
■ Low pressure gas installations according to the standards NBN D51-003 and NBN D51-006 with MOP $\leq$ 100 mbar and diameter $\leq$ DN50
■ *Installations à gaz basse pression suivant les normes NBN D51-003 et NBN D51-006 avec MOP $\leq$ 100 mbar and diameter $\leq$ DN50*
■ Lage druk gasinstallaties volgens de normen NBN D51-003 en NBN D51-006 met MOP $\leq$ 100 mbar en diameter $\leq$ DN50

Requirements:
Exigences :
Eisen : NBN EN 15266 'Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas with an operating pressure up to 0,5 bar'

TSE – certificate: 023528-TSE-01/01

Type:

PAKTERMO

Stainless steel pliable corrugated tubing kits for gas
Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pour le gaz
Roestvast stalen buigzame gegolfde buissystemen voor gas

MOP: 0,5 bar / GT: 0,5 bar

DN: 15 – 20 – 25 – 32 - 40

011515/30/75 : DN 15 / 012015/30/75/300 : DN 20 / 012515/30/75/200 : DN 25 /
013215/30/75/200 : DN32 / 014015/30/75 : DN 40

021512/022034/022534/022544/023254/024064 : Straight coupling male /

031512/032034/032544/033254/032012/032534/033244/034064 : Straight coupling female

051515/052020/052525/053232/054040 : Coupling /

062020/062525/072015/072515/072520/073225/074040 : Te coupling

Olivier THIBAUT
Laboratory Manager.