

EUCALENE®-GAZ



Tubes en HDPE pour gaz

HDPE buizen voor gas

suivant la norme NBN EN 1555-2 et A.R.G.B.
pour réseaux souterrains de distribution de gaz naturel,
gaz butane, propane
matériel: PE100
teinte: noir RAL 9005, marquage jaune

volgens de norm NBN EN 1555-2 en K.V.B.G.
ondergrondse leidingen voor aardgasdistributie,
butaan-, propaangas
materiaal: PE100
kleur: zwart RAL 9005, geel gemerkt

Tubes en PE100 pour gaz - PE100 buizen voor gas

Dimensions/ Afmetingen D x e min	Code	Série Reeks	Poids / Gewicht kg/m	Lg. m	m/pal
32x3,0	RO6027464	SDR11	0.283	6	1470
32x3,0	RO6027471	SDR11	0.283	50	400
32x3,0	RO6027472	SDR11	0.283	100	500
40x3,7	RO6028464	SDR11	0.43	6	1032
40x3,7	RO6028471	SDR11	0.43	50	300
40x3,7	RO7737472	SDR11	0.43	100	400
63x5,8	RO7749464	SDR11	1.05	6	612
63x5,8	RO7749471	SDR11	1.05	50	50
63x5,8	RO7749472	SDR11	1.05	100	100
110x6,6	RO6055468	SDR17	2.19	12	576
160x9,5	RO5783468	SDR17	4.57	12	240
200x11,9	RO5359469	SDR17	7.12	14	196

Autres dimensions ainsi que des tubes avec lignes jaunes sur demande.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DES CONDUITES EN PE GAZ:
L'utilisation de conduites en PE doit se faire conformément aux
spécifications des c.d.c. de l'A.R.G.B.

N'EMPLOYEZ POUR LE GAZ QUE DES TUBES DE QUALITE ADEQUATE:
AVANT EMPLOI, VERIFIEZ SI LE TUBE EST MARQUE CONFORMEMENT AUX
PRESCRIPTIONS DE L'A.R.G.B.: vérifiez si le mot «GAZ» et la norme NBN EN
1555-2 sont marqués sur le tube: ce mot «GAZ» doit être marqué tous
les mètres; s'il ne s'y trouve pas, vous ne pouvez pas employer le tube
pour la réalisation d'installation au gaz.
Tous les tubes du type «série pouce» et «SOCAREX» sont INTERDITS
pour le gaz.

EVITEZ DE RACCORDER LES TUBES GAZ EN LES SOUDANT
BOUT-A-BOUT!

C'est à déconseiller, sauf si cela se passe sous la régie, le contrôle et la
responsabilité de la compagnie distributrice.

Andere afmetingen evenals buizen met gele strepen op aanvraag.

AANBEVELINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN PE GASLEIDINGEN:
Het gebruik van PE leidingen moet geschieden overeenkomstig met
de eisen van de K.V.B.G. lastenboeken.

GEBRUIK VOOR GAS ENKEL EEN BUIS VAN GESCHIKTE KWALITEIT: VOÓR
GEBRUIK NAZIEN OF DE BUIS GEMERKT IS VOLGENS DE VOORSCHRIF-
TEN VAN DE K.V.B.G.: nazien, of het woord «GAS» en de norm NBN EN
1555-2 op de buis staan: het woord «GAS» moet er iedere meter op
staan. Zo niet mag die buis niet voor gasinstallaties gebruikt worden.
Alle buizen van het type «duimse reeks» en «SOCAREX» zijn VERBODEN
voor gas.

VERMIJDT HET VERBINDEN VAN GASBUIZEN DOOR STOMPLASSEN!
Dit is af te raden, behalve als het onder de regie, de controle en de ver-
antwoordelijkheid van de verdelingsmaatschappij gebeurt.